

**Korning Vandværk**  
**Søndervangen 15**  
**8700 Horsens**  
**Att.: Mogens Jakobsen**

**Rapportnr.:** AR-20-CA-20073616-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-20073616  
**Kundenr.:** CA0005418  
**Modt. dato:** 02.12.2020

## Analyserapport

**Prøvested:** Korning Vandværk - Vandværket - 73971 - V20002700 / 4613000900  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 02.12.2020 kl. 11:55  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S P8KY  
**Analyseperiode:** 02.12.2020 - 07.12.2020

**Prøvemærke:** Afg vv.

Lab prøvenr:	835-2020-80878550	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2020-80872933

### Metaller

Arsen (As)	6.2	! µg/l	5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
------------	-----	--------	---	------	------------------------------	----

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja	DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A
Prøvetagning efter flush	Udført	DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019. De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

### Kopi til:

Hedensted Kommune , Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

07.12.2020

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**