

Korning Vandværk
Søndervangen 15
8700 Horsens
Att.: Mogens Jakobsen

Rapportnr.: AR-25-CG-25063605-01
Batchnr.: EUDKVE-25063605
Kundenr.: CA0005418
Modt. dato: 23.07.2025
Valideringskode: 5A2099E23A

Analyserapport

Prøvested: Korning Vandværk - Korningvej 143, taphane - 73971 - / 4613000997
Udtagningsadresse: Korningvej 143, 8700 Horsens
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 23.07.2025 kl. 12:06
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 23.07.2025 - 06.08.2025

Prøvemærke: Produktions Køkken

Lab prøvenr:	835-2025-81553411	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.3	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	< 0.05	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25 ^{o)}
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	150	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.3	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	19.3	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	660	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Batchkommentar:

På grund af et laboratorieuheld kan der ikke leveres resultat for bisphenol A. Der udtages en supplerende prøve til parameteren. Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Korning Vandværk
Søndervangen 15
8700 Horsens
Att.: Mogens Jakobsen

Rapportnr.: AR-25-CG-25063605-01
Batchnr.: EUDKVE-25063605
Kundenr.: CA0005418
Modt. dato: 23.07.2025
Valideringskode: 5A2099E23A

Analyserapport

Prøvested: Korning Vandværk - Korningvej 143, taphane - 73971 - / 4613000997
Udtagningsadresse: Korningvej 143, 8700 Horsens
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 23.07.2025 kl. 12:06
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S P8KY
Analyseperiode: 23.07.2025 - 06.08.2025

Prøvemærke: Produktions Køkken

Lab prøvenr:	835-2025- 81553411	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

06.08.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.